



“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – СТАРА ЗАГОРА” ЕООД

гр.Стара Загора, ул.Д-р Тодор Стоянович №15, тел042/627125, факс042/600959,
oncosz@abv.bg; www.oncosz.com



РАЗЯСНЕНИЕ № 2

ПО УСЛОВИЯ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „СМР на обект: Болнична аптека, клинична
лаборатория и дневен стационар за „КОЦ - Стара Загора”ЕООД –
преустройство на част от втори етаж на сграда с идентификатор
688850.502.497.84”

Въпрос:

Във връзка с изготвяне на оферта по горната процедура, моля за Вашето разяснение по документацията за участие по следния въпрос:

1. Как ще работи Канален климатик $Q_{cool} = 5,3kW$, $Q_{heat} = 6,0kW$, Cool/Heat 1,65/1,87, 220V, 50Kz при ниски външни температури?
2. Същият Канален климатик $Q_{cool} = 5,3kW$, $Q_{heat} = 6,0kW$, Cool/Heat 1,65/1,87, 220V, 50Kz, как ще се преодолява високото съпротивление на филтрите ,които са на входа на климатика?

Отговор:

1.При възникнала в процеса на експлоатация необходимост от допълнителна отоплителна мощност, ще се монтира нагревателна секция с необходимата автоматика за автоматична работа при ниски температури. Нагревателната секция не е включена в предмета на поръчката и участниците не следва да отправят предложение за нейното изграждане.

2.При необходимост ще бъде монтиран вентилатор на входа на каналната система с необходимия дебит и напор ($m=360m^3/h$ $h=250Pa$) за преодоляване съпротивлението на филтриращите елементи. Монтажът на такъв вентилатор не е включен в предмета на поръчката и участниците не следва да отправят предложение за неговото изграждане.

Настоящото разяснение са предоставя на основание чл.33, ал.2, във вр. с ал.3 от ЗОП чрез публикуване на профила на купувача на Възложителя на Интернет адрес: http://oncosz.com/?page_id=4074

С уважение,

Д-р Петьо Вълчев Чилингиров
Управител на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД

