



“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – СТАРА ЗАГОРА” ЕООД

гр. Стара Загора, ул. Д-р Тодор Стоянович №15, тел 042/627125, факс 042/600 959, oncosz@abv.bg; www.oncosz.com



РАЗЯСНЕНИЕ № 3

ПО УСЛОВИЯ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ: „СМР на обект: Болнична аптека, клинична лаборатория и дневен
стационар за „КОЦ - Стара Загора“ ЕООД – преустройство на част от втори
етаж на сграда с идентификатор 688850.502.497.84”

Въпрос:

Боядисването по външната фасада с фасаген или минерална мазилка ще бъде изпълнено и дали ще бъде по определен от Вас цвят.

Отговор:

Боядисването по външната фасада трябва да бъде извършено, съгласно проекта за топлотехническа ефективност, като цвета ще бъде определен от Възложителя по време на изпълнение на строителството.

Въпрос:

В Раздел Архитектура / Вътрешен ремонт е посочен вид СМР : Обръщане страници с EPS 20 мм, вкл. лепило, дюбели, шпакловка с фибромрежа. Вероятно се има предвид външно обръщане около фасадната дограма. Моля за пояснение, с какъв вид материал е предвидено да се изпълни обръщането от вътрешната страна на фасадната дограма и дали е предвидено подобен вид СМР в Количествената сметка.

Отговор:

Обръщането на страниците с EPS 20мм, включително дюбели, шпакловка с фибромрежа се отнася за външно обръщане около фасадната дограма. Вътрешното обръщане е предвидено в КСС с гипсокартон.

Въпрос:

Във връзка с изпълнението на топлоизолация по фасади считаме, че е необходимо да бъде доставено и монтирано фасадно скеле. Да се оферира ли като част от изпълнението на топлоизолацията или ще бъде обособено като нов вид СМР.

Отговор:

В цената на топлоизолацията заложена в КСС трябва да бъде включен и начина на монтиране.

Въпрос:

Считаме, че е необходимо да се предвиди в количествената сметка доставка и монтаж на Z образен защитен профил от цинкована ламарина прахово боядисана за защита на горния ръб на вече монтираната външна топлоизолация.

Отговор:

Посочените във въпроса дейности не са предвидени в количествената сметка.

Настоящото разяснение са предоставя на основание чл.33, ал.2, във вр. с ал.3 от ЗОП чрез публикуване на профила на купувача на Възложителя на Интернет адрес: http://oncosz.com/?page_id=4074.

С уважение,

св.сл. ел.д м.сл. 23
от ЗЗРД

Д-р Петьо Вълчев Чилингиров
Управител на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД

